


おねがい!

来ないで!

## 小動物侵入による停電事故を防ぎましょう

### 隙間はありませんか?

換気扇シャッターや換気口のトリカルネット(産業用プラスチックネット)を取り付け、パイプ・ダクトの隙間を塞ぎましょう。





### 植物は絡んでいませんか?

ツタなどの植物は早めに取り除きましょう。




### カバーを取り付けていますか?

高圧開閉器(LBS)に絶縁バリア、変圧器やコンデンサの端子に保護カバーを取り付けましょう。



### 破損箇所はありませんか?

破損部分の隙間を補修しましょう。



ネズミ、ヘビ、ヤモリなどの小動物が受電設備のなかに侵入すると、高圧充電部に接触して、停電事故を発生させるおそれがあります。キュービクルや電気室の隙間や破損箇所があれば早急に改修しましょう!